

1) Uvádění vlastnosti požární odolnost / kouřotěsnost v certifikátech

- v případě, že byl požární uzávěr zkoušen a klasifikován jednostranně pro vlastnost požární odolnost, resp. kouřotěsnost, uvádět v certifikátech směr tepelného namáhání požárních uzávěrů

- např.:

El₂ 30

tepelné namáhání ze strany bez závěsů

S_{a3} / S₂₀₀

tepelné a tlakové namáhání ze strany bez závěsů

2) Uvádění omezení rozsahu požárního uzávěru

- uvádět omezení rozsahu požárního uzávěru v případě souhrnné klasifikace požární odolnosti, kouřotěsnosti a mechanických vlastností (cyklování) a požární uzávěr nemá stejný rozsah pro uvedené jednotlivé vlastnosti (např. z důvodů rozdílných DIAP)

3) Přechodné období uznávání EXAP požárních uzávěrů

- v 5/2027 bude konec 5. letého přechodného období (stanoveného od ÚNMZ na KKP v 5/2022) pro uznávání EXAP požární odolnosti a kouřotěsnosti (podle EN 15269-x) vydaných institucemi bez zkušebny s akreditací zkušební metodiky EN 1634-1+A1 resp. EN 1634-3 a provedla alespoň jednu ze zkoušek pro EXAP, jak požaduje norma ČSN EN 15725:2025, čl. 6.3.1
- konec přechodného období zůstává v platnosti

4) Kouřotěsnost revizních dvířek ve vodorovné poloze

- kouřotěsnost revizních dvířek ve vodorovné konstrukci nelze zkoušet, jelikož norma EN 1634-3 neumožňuje zkoušet v této poloze
- kouřotěsnost revizních dvířek ve vodorovné konstrukci na základě zkoušky podle EN 1634-3 ve svislé poloze není možná

5) Výrobce vs. distributor

- výrobce nebo distributor – pro výrobky typu ochrana ocel / beton, potrubí pro odvod kouře apod.
- výrobce nebo distributor definován v NV 163/2002 Sb., ve znění pozdějších změn a v CPR